

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер
Бурштинської ТЕС
В. І. Немченко
15.XI.2006 р



АКТ
введення в постійну промислову
експлуатацію системи тиристорного
збудження типу ССТЕ-2100-465-2,5УХЛ4
турбогенератора ТГВ-200 енергоблоку № 11.

Згідно з угодою за №03-03/1 від 18.03.03 та додаткових угод №1-№4 між Бурштинською ТЕС і НВТ "Перетворювальна техніка" (м. Запоріжжя) була виготовлена, поставлена та введена система тиристорного збудження для турбогенератора ТГВ-200 енергоблоку №11.




Після завершення комплексних випробувань за затвердженими робочими програмами, в період з 10.04.05 по 30.10.06 система тиристорного збудження була введена в промислово-дослідну експлуатацію (акт про проходження промислово-дослідної експлуатації від 01.03.06).

За період монтажу, налагодження та промислово-дослідної експлуатації було виявлено та усунуто ряд зауважень щодо роботи системи керування, направлених в основному на покращення якості перехідних процесів, вдосконалення програмного забезпечення і апаратної частини та підвищення зручності в експлуатації; персонал ЕТЛ засвоїв основні операції з обслуговування, реєстрації сигналів та діагностики системи керування, а вахтовий персонал – всі основні операції з нормальної експлуатації даної системи. Крім того за вказаний період, при аварійних ситуаціях, система тиристорного збудження функціонувала відповідно до передбачених можливостей. Для забезпечення надійності подальшої експлуатації був поставлений та випробуваний повний комплект резервних плат системи керування.

На підставі позитивних результатів промислово-дослідної експлуатації, експертного висновку відповідності галузевим вимогам та умовам експлуатації обладнання для турбогенераторів типу ТГВ-200, затвердженого Мінпаливенерго України 05.09.2006 р, а також згідно з вимогами ПТЕ (п.5.11.3.14), систему тиристорного збудження слід **вважати уведеною в постійну промислову експлуатацію з 01.11.2006 р.** з наступним поширенням всіх гарантійних зобов'язань, передбачених вищенаведеною угодою.

Зобов'язати виконавця до 20.12.2006 р надати замовнику повний технічний звіт, а також зміни та доповнення до заводської документації та робочого проекту за результатами монтажу, налагодження та дослідної експлуатації згідно вимог етапу №6 додатку 2 договору №03-03/1 .

Від Бурштинської ТЕС

Начальник електроцеху		А. М. Волощук
Заст. нач. ЕЦ з експлуатації		В. Б. Драган
в/о заст. нач. ЕЦ з ремонту		В. Я. Кернякевич
Заст. нач. ЕЦ з РЗіА		П. В. Ступинець
Ст. майстер ЕТЛ		І. Д. Онуфрик
Майстер ЕТЛ		Р. Я. Процик

Від ВАТ "ЛьвівОРГРЕС"

Провідний інженер		І. Б. Бойко
-------------------	---	-------------

Від НВТ "Перетворювальна техніка"

Нач. бюро		Л. Г. Овчінніков
-----------	---	------------------